

Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»
(ООО «Трансконсалтинг»)

115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. 1/1

Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»

Испытательная лаборатория «HARD GROUP»

142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11, к. 15

150515, Ярославская обл., Ярославский р-н, в районе деревни Левцово

Телефон: +7(495)984-63-39; электронная почта: sert@lcmg.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЦИ01



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

С.И.И.

А.Н. Свеженцев

16 июня 2023 г.

Протокол испытаний:	№ 53X/H-16.06/23
Дата выдачи протокола:	16.06.2023
Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса) контактные данные заказчика:	Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ», Юридический адрес: 111524, РОССИЯ, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 12-13-14, офис 307, 605 Фактический адрес: 111524, РОССИЯ, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 12-13-14, офис 307, 605
Изготовитель, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса):	Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ", Юридический адрес: 630073, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, микрорайон Горский, дом 8А Фактический адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 633010, Россия, Новосибирская область, город Бердск, улица Ленина, дом 89/2
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Оборудование световое общего назначения: светильники светодиодные уличные, серия SA A-STREET 300, модель SA A-STREET 300-5000K-D120
Сведения об отборе образца (ов):	Акт отбора образцов (проб) ЦПС110523-04С от 15.05.2023 г. Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов):	22.05.2023
Идентификационный номер:	X5022052023/H
Основание проведения испытаний:	Направление № ЦПС110523-04С от 15.05.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 22.05.2023 по 16.06.2023
Документ (ы), устанавливающий (е) требования к продукции:	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ IEC 62471-2013, ГОСТ IEC 62493-2014

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).

Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе за исключением случаев, когда информацию предоставляет заказчик.

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Светильник светодиодный уличный, серия SA A-STREET 300, модель SA A-STREET 300-5000K-D120
 Данные предоставлены заказчиком, паспорт изделия б/н.
 Технические характеристики: 220В, 50-60Гц, -45...+65°C, 300Вт, IP65, I класс защиты
 Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.
 Проведенная идентификация свидетельствует о соответствии образца (ов) предоставленным документам.
 Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний

Температура воздуха, °C	15 – 25
Относительная влажность воздуха, %	45 – 75
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	84 – 106,7 (630 – 800)

Используются следующие сокращения и обозначения:

С – требования соблюдаются (выдержал испытания);
 НС – требования не соблюдаются (не выдержал испытания);
 НП – требования (испытания) не применяются к испытываемому образцу (ам).

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование оборудования	Тип, модель	Зав. №	Инв. №
1	Прибор комбинированный	Testo 608-H1	45176525	Л2413
2	Стенд контрольно-измерительный электрических величин	б/т	б/н	Л2075
3	Линейка измерительная металлическая 300 мм	б/т	б/н	Л1135
4	Линейка измерительная металлическая 500 мм	б/т	53	Л660
5	Линейка измерительная металлическая 1000 мм	б/т	61	Л1133
6	Штангенциркуль	605A-02	131016	Л1132
7	Микрометр	МК - 25	3555	Л1134
8	Рулетка	б/т	1803	Л1803
9	Секундомер механический	СОСпр-26-2-000	0128	Л34
10	Комплект шупов доступности	КШД	11	Л1
11	Палец прямой	ПП	12-2	Л14
12	Палец шарнирный	ПШ	12-1	Л13
13	Шуп испытательный	ЩИ	11-11	Л11
14	Комплект измерительный	К505	328	Л494
15	Регулируемый трансформатор	TP/5 (TDGC2-5)	б/н	Л677
16	Термометр многоканальный	TM 5133	063-0073	Л54
17	Клеши токоизмерительные ручные	FLUKE 319	40040118WS	Л2321
18	Устройство циклического включения (выключения) исполнительных механизмов	«BEXA» Щ-PP-220	б/н	Л771
19	Устройство для измерения токов утечки	б/т	б/н	Л490
20	Устройство для измерения токов прикосновения	б/т	б/н	Л624
21	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок "METREL d.d."	"METREL d.d."	14481647	Л745
22	Стенд для испытаний на капли дождя	СИКД	164	Л164

23	Устройство для проверки защиты от струй воды (брандспойт)	б/т	188	Л188
24	Устройство для проверки защиты от дождя и обрызгивания водой (разбрызгиватель)	УПЗД	189	Л189
25	Установка наклонно-падающего дождя	SKY2002	SKY2016040020	Л1507
26	Камера влажности и тепла	KXH-3,67	102	Л102
27	Калибрующее устройство КУ	КУ	б/н	Л16
28	Ударное устройство с пружинным приводом	ZLT-CJ3	C031603	Л1234
29	Установка для испытания прочности при падении	б/т	б/н	Л1023
30	Отвертка моментная шкальная	FTD100CN2-S	428237B	Л96
31	Отвертка моментная шкальная	FTD400CN2-S	421632A	Л97
32	Динамометр электронный	АЦД/1У-0,1/1И-2	5655	Л2406
33	Установка для проверки электрической безопасности	GPI-745A	EK811310	Л27
34	Камера пыли	RSC-1000La	015452	Л603
35	Программируемая камера тепла и влажности	RTH-1000-75	03186	Л605
36	Стенд для проверки переключателей, вилок и розеток на износ	HC9914B	б/н	Л2646
37	Установка для испытаний узла крепления шнура	б/т	б/н	Л232
38	Установка для испытания на плохой контакт УИПК	УИПК	5	Л82
39	Весы электронные платформенные	SVI-100/20	23071022	Л29
40	Весы электронные прецизионные	VIC-1500dl	24905438	Л30
41	Установка для проверки стойкости к образованию токоведущих мостиков УПС	УПС	5	Л151
42	Галтовочный барабан	ГБ	б/н	Л137
43	Цепочка испытательная	ЦИ	11-8	Л18
44	Преобразователь расхода электромагнитный	МФ-10.2.1-A1-И-20	201024452	Л196
45	Установка для испытаний нагретой проволокой	УИНП	2	Л83
46	Устройство давления шариком УДШ	УДШ	11-9	Л19
47	Низкотемпературная лабораторная печь	SNOL 58/350	09911	Л33
48	Лупа измерительная	ЛИ-3-10х	958	Л958
49	Горелка узкого пламени	ГУП	5.2	Л80
50	Камера соляного тумана	YQ-1000	632185	Л604
51	Установка испытательная вибрационная электродинамическая	BC163	748514	Л620
52	Установка для испытаний гибких герметичных гирлянд на механическую прочность	б/т	б/н	Л1485
53	Датчик температуры	HP-404A-M13	б/н	Л40
54	Датчик температуры	HP-403A-M13	б/н	Л41
55	Тестовая головка "Ван-дер-Хуфдена"	MSA-210	0029	Л1722
56	Совмещенная логопериодическая антенна	VULB 9162	9162-069	Л374
57	Анализатор спектра	АКИП-4205/2	NSA3XLBX2R0142	Л2545
58	Источник питания переменного тока	APS-9501	EJ913263	Л57
59	Источник питания	ATH-1237	1309122114	Л1498
60	Камера защищенная от сквозняков	б/т	б/н	Л37
61	Источник излучения на базе галогеновой лампы	LS-300	19000003	Л2755
62	Источник излучения на базе дейтериевой лампы	LS-D2-30	19000036	Л2756
63	Монохроматор	МДР-23	б/н	Л2635
64	Дифракционная решетка 1200/1 штр/мм	б/т	б/н	Л2760/1
65	Дифракционная решетка 1200/2 штр/мм	б/т	б/н	Л2760/2
66	Дифракционная решетка 600 штр/мм	б/т	б/н	Л2761
67	Дифракционная решетка 300 штр/мм	б/т	б/н	Л2762

68	Набор диафрагм	б/т	б/н	Л2765
69	Автоколлиматор	АКТ-60	0060	Л1990
70	Гониофотометр	GO-2000	P184675CO1371119	Л2022
71	Люксметр	ТКА-Люкс	3313442	Л2779
72	Приборы комбинированные для измерения световых и цветовых характеристик	Konica Minolta мод. LS-150	10002473	Л2876
73	Спектрометр	GL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker	Xtfb010723	Л2946
74	Стенд для обеспечения знакопеременных нагрузок	ИКМ-1	002	Л2542
75	Уровень электронный	Holux мод.46	467564	Л2720
76	Стенд для испытания оборудования в системе с типом заземления TN и TT	б/т	б/н	Л925
77	Счетчик импульсов	СИ8-Щ2.Р	31965170732206672	Л1674
78	Климатическая камера	КК-1	№01	ЛЛ2703

Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений

ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ IEC 62471-2013, ГОСТ IEC 62493-2014

Результаты испытаний

Наименование структурного подразделения (отдела) испытательной лаборатории:

Отдел испытаний низковольтного оборудования

ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 (ГОСТ IEC 60598-1-2013)

Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
3.4 (2)	Классификация светильников		
(2.2)	По классу защиты — классов I, II, III	Класс I	С
(2.3)	По степени защиты от пыли, твердых частиц и влаги в IP системе	IP65	С
(2.4)	По материалу опорной поверхности, на который рассчитан светильник:		
	- Светильники, пригодные для установки непосредственно только на поверхности из нормально воспламеняемых материалов	Символ не требуется	С
	- Светильники, не пригодные для установки непосредственно только на поверхностях из нормально воспламеняемых материалов		НП
3.5(3)	Маркировка		
(3.2)	Четкость маркировки.	Маркировка четкая	С
	Расположение маркировки.	Требования выполнены	С
	Высота графических символов и букв.	Требования выполнены	С
	Полнота маркировки	Маркировка полная	С
(3.2.1)	Торговая марка	Требования выполнены	С
(3.2.2)	Нормируемое напряжение	220 В	С
(3.2.3)	Предельно допустимая температура окружающей среды	-45... +65°C	С
(3.2.4)	Символ II класса защиты		НП
(3.2.5)	Символ III класса защиты		НП
(3.2.6)	Число IP	Код указан IP65	С
(3.2.7)	Обозначение модели или типа	модель SA A-STREET 300-5000K-D120	С
(3.2.8)	Нормируемая мощность	300 Вт	С

ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 (ГОСТ IEC 60598-1-2013)			
Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
(3.2.9)	Символ непригодности для установки на нормально воспламеняемый материал		НП
(3.2.10)- (3.2.11)	Информация о лампах специального назначения		НП
(3.2.12)	Маркировка контактных зажимов		НП
(3.2.13)	Минимальное расстояние до освещаемого объекта		НП
(3.2.14)	Светильник для тяжелых условий эксплуатации		НП
(3.2.15)	Светильник с лампами с зеркализированным куполом		НП
(3.2.16)	Предупредительная надпись для светильника со стеклянным защитным экраном		НП
(3.2.17)	Максимальное число светильников, присоединяемых к сети, или максимальный допустимый общий ток, который допускается при использовании средств присоединения при шлейфовом подключении к питающей сети		НП
(3.2.18)	Предупреждающий символ для двухцокольных разрядных ламп высокого давления		НП
(3.3)	Дополнительные сведения		
(3.3.2)	Номинальная частота	50-60 Гц	С
(3.3.3)	Рабочие температуры:		
	- нормируемая максимальная рабочая температура обмотки ПРА;		НП
	- нормируемая максимальная рабочая температура конденсатора;		НП
	- максимальная температура изоляции сетевых кабелей и внутренних монтажных проводов в наиболее неблагоприятных условиях работы светильника, если она больше 90°C;		НП
	- специальные требования по установке.		НП
(3.3.5)	Схема соединений, кроме случаев, когда светильник предназначен для прямого присоединения к сети.	Требования выполнены	С
(3.3.6)	Специфические условия, для которых светильник, включая ПРА, предназначен, например, для шлейфового присоединения.		НП
(3.3.7)	При необходимости светильники, в которых используют металлогалогенные лампы, должны иметь предупредительную надпись: "Светильник должен использоваться только с защитным экраном".		НП
(3.3.8)	Изготовитель ламп-светильников должен представить информацию по ограничениям использования таких устройств отличающегося от источников света, которые он будет замещать.		НП
(3.3.9)	Дополнительно изготовитель должен представить информацию о коэффициенте мощности и токе, потребляемом из сети.	Коэффициент мощности 0,98 Потребляемый ток – 1,3А	С
(3.3.10)	Надпись «внутри помещения», включая соответствующую окружающую температуру.	Требования выполнены	С
(3.3.11)	Типы ламп для светильников с независимым устройством управления.		НП
(3.3.12)	Предупреждение, что светильник с зажимом не предназначен для установки на трубу.		НП
(3.3.13)	Изготовитель должен обеспечить спецификации всех защитных экранов.		НП
(3.3.14)	Для правильной эксплуатации светильник должен быть маркирован символом, указывающим род питающего тока.	Требования выполнены АС	С
(3.3.15)	Номинальный ток при номинальном напряжении для розеток, входящих в состав светильника, должен быть указан изготовителем, если он меньше номинального значения.		НП
(3.3.16)	Информация для светильников для тяжелых условий эксплуатации:		
	- способы присоединения к розеткам степени защиты IPX4;		НП

ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 (ГОСТ IEC 60598-1-2013)

Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
	- требования по установке;		НП
	- способы надежной фиксации на стойке.		НП
(3.3.17)	Для светильников с креплением кабеля или шнура типов X, Y или Z эксплуатационные документы должны содержать информацию о замене или утилизации данного кабеля.	Требования выполнены Для типа Z	С
(3.3.18)	Светильники, отличные от обычных, снабженные несъемным кабелем или шнуром с ПВХ-изоляцией, должны сопровождаться информацией о допустимой области применения.		НП
(3.4)	Стойкость маркировки:		
	- тест с водой;	Выдержал	С
	- тест с гексаном;	Выдержал	С
	- читаемость маркировки после тестов;	Маркировка чёткая	С
	- отсутствие отслоений и вздутий маркировочного ярлыка	Отслоения и вздутия отсутствуют	С
3.5	Дополнительная информация в инструкции		
	- проектная позиция	Под углом 30° к горизонтальной поверхности	С
	- масса, включая аппаратуру управления	7,8 кг	С
	- габаритные размеры	960*240*140 мм	С
	- максимальная площадь проекции светильника, подвергаемая воздействию ветра, при монтаже на высоте более 8 м	0,22 м ²	С
	- диапазон площадей поперечных сечений тросов подвески светильников, если это необходимо		НП
	- пригодность для использования внутри помещений	Пригоден	С
3.6(4)	Конструкция		
(4.2)	Легкость замены сменных компонентов	Требования выполнены	С
(4.3)	Отверстия для ввода проводов гладкие, без острых кромок и заусенцев; металлические стопорные винты не находятся в местах ввода проводов	Требования выполнены	С
(4.4)	Патроны для ламп		
(4.4.1)	Электрическая безопасность несъемных патронов для ламп соответствует требованиям безопасности светильника в целом		НП
(4.4.2)	Присоединение проводов к несъемным патронам обеспечивает надежный контакт		НП
(4.4.3)	Возможность замены ламп в светильниках, предназначенных для стыкования в линию		НП
(4.4.4)	Крепление патронов, монтаж которых выполняет потребитель:		
	- патроны для люминесцентных ламп (проверка для патронов G13 усилием 30Н вдоль оси лампы);		НП
	- монтажная скоба резьбовых и байонетных патронов (проверка изгибающим моментом 2,0 Н·м - для E27; проверка изгибающим моментом 1,2 Н·м - для E14)		НП
(4.4.5)	Напряжение на зажимах патрона в светильниках с ИЗУ		НП
(4.4.6)	Присоединение высоковольтного провода к патрону в светильниках с ИЗУ		НП
(4.4.7)	Стойкость к токам поверхностного разряда деталей патронов для тяжелых условий эксплуатации		НП
(4.4.8)	Присоединители ламп		НП
(4.5)	Патроны для стартеров в светильниках, кроме светильников класса защиты II, должны удовлетворять требованиям МЭК 60155		НП
	В светильниках класса защиты II следует применять стартеры этого же класса защиты		НП

ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 (ГОСТ IEC 60598-1-2013)			
Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
	В полностью собранных или открытых для замены ламп или стартеров светильниках класса защиты II, в которых стартер может быть доступен для прикосновения стандартным испытательным пальцем, патрон для стартера должен допускать установку только стартеров класса защиты II, указанных в МЭК 60155		НП
(4.6)	Размещение и крепление клеммной колодки для присоединения к сети.		НП
	Сечение присоединяемых проводов до 2,5 мм ²		НП
(4.7)	Контактные зажимы и присоединение к сети		
(4.7.1)	Отсутствие напряжения на доступных металлических частях при отсоединении провода от контактного зажима	Требования выполнены	С
(4.7.2)	Отсутствие контакта между токоведущими и доступными металлическими деталями при выпадении одной проволоки жилы из сетевого зажима	Требования выполнены	С
(4.7.3)	Контактные зажимы для сетевых проводов должны обеспечивать электрическое соединение с помощью винтов и других равноценных устройств		НП
(4.7.4)	Прочие контактные зажимы	Требования выполнены	С
(4.7.5)	Теплостойкие провода или трубки в месте ввода проводов в светильник	Требования выполнены	С
(4.7.6)	Надежность и однозначность соединения многополюсной вилки и розетки		НП
(4.8)	Устойчивость выключателей к смещению и проворачиванию		НП
(4.9)	Изоляционные прокладки и втулки		
(4.9.1)	Надежность крепления	Требования выполнены	С
(4.9.2)	Механическая и электрическая прочность по п.3.14 (В соответствии с таб. 10.1 и 10.2 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	Требования выполнены	С
(4.10)	Двойная и усиленная изоляция		
(4.10.1)	Для светильников класса защиты II с металлическим корпусом недопустим контакт между:		
	- монтажными поверхностями и деталями, имеющими только основную изоляцию;		НП
	- доступными для прикосновения металлическими деталями и деталями, имеющими основную изоляцию.		НП
	Конденсаторы между токоведущими частями и корпусом		НП
(4.10.2)	Несовпадение зазоров в стыках изоляций.		НП
	Зазоры в двойной или усиленной изоляции не должны создавать доступа к токоведущим частям		НП
(4.10.3)	Детали, являющиеся дополнительной или усиленной изоляцией, в приборах II класса:		
	- закреплены так, что их нельзя снять без разрушения;		НП
	- или невозможно сместить в положение, снижающее их эффективность		НП
	Жесткость крепления:		
	-изоляционных втулок для внутренней проводки;		НП
	- изоляционных прокладок в патроне		НП
(4.11)	Электрические соединения и токопроводящие детали		
(4.11.1)	Контактное давление при электрических соединениях	Требования выполнены	С
(4.11.2)	Правильность применения винтов:		
	- саморезов;		НП
	- резьбонарезающих для непрерывности цепи заземления;		НП
	- резьбоформирующих		НП
(4.11.3)	Защита винтов и заклепок от ослабления:		

ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 (ГОСТ IEC 60598-1-2013)

Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
	- пружинными шайбами;		НП
	- фиксаторами;		НП
	- самозатвердевающими смолами		НП
(4.11.4)	Токопроводящие детали из меди, ее сплавов с содержанием меди не менее 50% или другого материала с характеристиками, близкими к сплавам меди	Требования выполнены	С
(4.11.5)	Отсутствие контакта токопроводящих деталей с деревом	Требования выполнены	С
(4.11.6)	Износостойкость электромеханических соединителей		НП
(4.12)	Винтовые и другие механические соединения и сальники		
(4.12.1)	Устойчивость к механическим нагрузкам. Вращающий момент по табл. 4.1 графа 1 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	Требования выполнены	С
	Металлические винты не должны быть из мягких металлов.	Требования выполнены	С
	Винты из изоляционных материалов		НП
(4.12.2)	Винты диаметром менее 3 мм		НП
(4.12.4)	Прочность крепления		
	резбовых неподвижных соединений: - вращающий момент 2,5 Н·м для соединений с резьбой до М10 - 5,0 Н·м - для резьбы свыше М10 или соответствующих диаметров	Требования выполнены	С
	резбовых патронов для ламп: - вращающий момент 2,0 Н·м для патронов Е27; - вращающий момент 1,2 Н·м для патронов Е14 кроме свечеобразных ламп - вращающий момент 0,5 Н·м для патронов Е14 для свечеобразных ламп		НП
	- вращающий момент для кнопочных выключателей 0,8 Н·м		НП
	- для прочих патронов, подвергаемых вращению - удвоенный максимальный вращающий момент извлечения, указанный в МЭК 60061-2, но не менее 1,2 Н·м		НП
(4.12.5)	Прочность резбовых сальников	Требования выполнены	С
(4.13)	Механическая прочность		
(4.13.1)	Ударная прочность (светильники для освещения улиц и дорог):		
	- хрупких деталей (3 удара с энергией удара 0,5 Н·м);	Требования выполнены	С
	- других деталей (3 удара с энергией удара 0,7 Н·м).		НП
	После испытаний:		
	- недоступность токоведущих деталей;	Требования выполнены	С
	- сохранение эффективности изоляционных прокладок;	Требования выполнены	С
	- сохранение заданной степени защиты от пыли и влаги;	Требования выполнены	С
	- невозможность снятия наружных оболочек без повреждений прокладок	Требования выполнены	С
(4.13.3)	Прочность металлических частей, закрывающих токоведущие детали (Испытание усилием 30Н).	Требования выполнены	С
(4.13.4)	Степень защиты от пыли и влаги не ниже IP54 для светильников для тяжелых условий эксплуатации.		НП
	Механическая прочность стационарных, переносных и ручных приборов для тяжелых условий эксплуатации		НП
(4.13.6)	Механическая прочность приборов, снабженных штепсельными вилками		НП
(4.14)	Устройства подвески и регулировки		
(4.14.1)	Прочность устройства подвески:		

ГОСТ ИЕС 60598-2-3-2012 (ГОСТ ИЕС 60598-1-2013)			
Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
	а) всех подвесных светильников (4-х кратная масса светильника в течение 1 ч);		НП
	в) жестких устройств (вращающий момент 2,5 Н·м в течение 1 мин);		НП
	с) жестких консолей (усилие и изгибающий момент 1,0 Н·м);	Требования выполнены	С
	д) светильников, устанавливаемых на шинопровод;		НП
	е) светильников с зажимом для крепления (усилие 20Н).		НП
(4.14.2)	Масса светильника, подвешиваемого на гибком шнуре, не более 5 кг.		НП
	Нагрузка на каждую жилу шнура не более 15 Н/мм ²		НП
(4.14.3)	Конструкция устройства регулировки (тест на перемещение в крайние положения 45 раз).		НП
	После испытаний:		
	- изоляция шнура без нарушений,		НП
	- сломанных проволок в жиле провода не более 50%,		НП
	-сопротивление и прочность изоляции (в соответствии с табл. 10.1, 10.2 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011))		НП
(4.14.4)	Шнуры или кабели, проходящие внутри телескопических труб, нельзя крепить снаружи труб		НП
	Должна быть предусмотрена защита проводов от натяжения в контактных зажимах		НП
(4.14.5)	Диаметр направляющих шкивов для шнуров не менее 3-х диаметров шнура		НП
(4.14.6)	Нагрузка на розетки приборов с вилками (Вращающий момент не должен превышать 0,25 Н·м, для регулируемых светильников – 0, 5 Н·м)		НП
(4.15)	Воспламеняемые материалы		
	Расстояние от нагреваемых частей рассеивателей и др. деталей, не выполняющих функции изоляции и не выдерживающих температуру 650°C по п.(13.3.2), не менее 30мм.	Расстояние до полупроводниковых схем не нормируется	С
	Экран должен выдерживать игольчатое пламя по п.(13.3.1).		НП
	Нагрев термопластичных деталей при аварийной работе ПРА или трансформаторов и электронных устройств (испытание по пп.4.12(12.7.1) и 4.12(12.7.2))		НП
(4.16)	Светильники, пригодные для установки на нормально воспламеняемые материалы, должны соответствовать одному из следующих требований (4.16.1, 4.16.2 или 4.16.3): (Для светильников с УУЛ или встроенными трансформаторами). Светильники, не содержащие УУЛ, должны проверяться на соответствие по разд.1.12(12)	Соответствие по п.(4.16.1)	С
(4.16.1)	Расстояние ПРА или трансформатора от монтажной поверхности:		
	а) 10мм, включая воздушные зазоры;	Требования выполнены	С
	в) 35мм	Требования выполнены	С
(4.16.2)	Устройство, ограничивающее нагрев монтажной поверхности:		
	- составная часть ПРА или трансформатора;		НП
	- внешнее		НП
(4.16.3)	Тепловое испытание светильников, не соответствующих (4.16.1) и (4.16.2), по (12.6)		НП
(4.17)	Наличие сливных отверстий		НП
(4.18)	Защита от коррозии		
(4.18.1)	Защита металлических деталей капле-, дожде-, брызго- и струезащищенных светильников	Требования выполнены	С
(4.18.2)	Защита деталей из меди и ее сплавов		НП

ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 (ГОСТ IEC 60598-1-2013)

Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
(4.18.3)	Защита деталей из алюминия и его сплавов	Требования выполнены	С
(4.19)	Совместимость используемого ИЗУ с ПРА в светильнике.		НП
(4.20)	Стойкость к вибрации светильников для тяжелых условий эксплуатации (испытание на вибростенде вибрацией с параметрами: длительность -30мин, амплитуда -0,35мм, частота - 10,55,10 Гц, цикличность - 1 интерв/мин)		НП
(4.21)	Защита от выпадания (галогенных ламп накаливания и металлогалогенных ламп)		
(4.21.1)	Защита лампы без наружной оболочки		НП
(4.21.2)	Невозможность создания опасной ситуации осколками разрушенной лампы		НП
(4.21.3)	Невозможность выпадения осколков через отверстия в светильнике		НП
(4.21.4)	Проверка по п.(4.21.1) и (4.21.3):		
	- испытание защитного экрана на удар по п. (4.13.1) с энергией удара по табл.4.3 для хрупких частей;		НП
	- проверка огнестойкости по п.(13.3.2) изоляционных деталей узла крепления лампы		НП
(4.22)	Отсутствие дополнительного нагрева или повреждения ламп из-за пристраиваемых к лампам приспособлений.		НП
	Общий вес лампы с приспособлениями не более:		
	- 100г для G5;		НП
	- 500г для G13		НП
(4.23)	Лампы-светильники - II класс защиты		НП
(4.24)	Светильники не должны создавать УФ излучение выше установленных норм		НП
(4.25)	Механическая безопасность светильников (отсутствие острых ребер или выступающих острых углов)	Требования выполнены	С
(4.26)	Защита от короткого замыкания		
(4.26.1)	Невозможность случайного замыкания неизолированных токоведущих частей противоположной полярности в светильниках БСНН (проверка по п.1.6(4.26.2))		НП
(4.26.2)	Переключение испытательной цепочкой сопротивлением 0,05Ом/м неизолированных частей БСНН на образце по кратчайшему пути при напряжении 0,9-1,1 нормируемого.		НП
	Цепочка не должна плавиться, температура в любом месте испытуемого образца не должна превышать указанной в табл.12.1 и 12.2		НП
3.6.1	Светильник должен иметь степень защиты от проникновения воды не ниже IPX3	Требования выполнены IPX5	С
3.6.2	Светильник для подвески на несущие тросы должен иметь зажимные устройства		НП
3.6.3	Устройство для крепления светильника к опоре должно соответствовать массе светильника. Соединение должно выдерживать без заметной деформации воздействие ветра со скоростью 150 км/ч на площадь проекции светильника. Детали крепления, испытывающие воздействие силы тяжести светильника и внутренней арматуры, должны иметь приспособления, предотвращающие смещение любой части светильника под действием вибрации в процессе эксплуатации и при техническом обслуживании. Части светильников, закрепленные при помощи двух или менее приспособлений, например винтами или аналогичными средствами достаточной прочности, должны иметь дополнительную защиту, которая в случае повреждения одного из приспособлений при нормальной эксплуатации предотвращает падение указанных частей	Требования выполнены	С

ГОСТ ИЕС 60598-2-3-2012 (ГОСТ ИЕС 60598-1-2013)			
Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
3.6.3.1	Испытание на ветровую нагрузку светильников, установленных на кронштейн мачты или венец столба. Светильник устанавливают так, чтобы максимальная площадь его проекции находилась в горизонтальной плоскости, и закрепляют в соответствии с рекомендациями изготовителя. К светильнику в течение 10 мин прикладывают равномерно распределенную нагрузку, создаваемую мешками с песком равную: - 1,5 кН на 1 м ² - для подвеса на высоте до 8 м; - 2,0 кН на 1 м ² - для подвеса на высоте от 8 до 15 м; - 2,4 кН на 1 м ² - для подвеса на высоте 15 м и более. Во время испытания светильник не должен смещаться относительно точки крепления, а после испытания не должно быть остаточной деформации более 1°.	Требования выполнены	С
3.6.4	Если используют отдельный патрон для лампы, не обеспечивающий ее правильное положение, то должно быть предусмотрено соответствующее крепление лампы. Регулируемые патроны или оптические элементы должны иметь соответствующие отметки		НП
3.6.5	Оболочки должны изготавливаться или из стекла, рассыпающегося при повреждении на мелкие осколки, или снабжаться предохранительной мелкоячеистой сеткой, или покрываться пленкой, способной удерживать осколки		НП
3.7(11)	Пути утечки тока и воздушные зазоры		
(11)	Пути утечки тока и воздушные зазоры не менее значений, указанных в таблицах 11.1 и 11.2 при U _{раб} не более 500 В: - путь утечки не менее 5,0 мм; - воздушный зазор не менее 4,8 мм	Требования выполнены	С
		Более 5,0 мм	С
		Более 4,8 мм	С
3.8(7)	Заземление		
(7.2.1)	Надежное соединение доступных металлических деталей с заземляющим зажимом.	Требования выполнены	С
	Заземление металлических деталей, контактирующих с монтажной поверхностью.	Требования выполнены	С
	Самонарезающие винты в цепи заземления (не менее 2-х винтов).		НП
	Резьбоформирующие винты в цепи заземления.		НП
	Опережающее соединение земляных контактов в приборах I класса с разъемным присоединением к сети		НП
(7.2.2)	Поверхности регулируемых шарниров, телескопических труб и т. п., обеспечивающие непрерывность заземления, должны иметь хороший электрический контакт между собой		НП
(7.2.3)	Сопротивление заземления не более 0,5 Ом	Требования выполнены	С
(7.2.4)-(7.2.6)	Заземляющий контактный зажим:		
	- винтовой или равноценный;	Требования выполнены	С
	- зажим - несъемная часть розетки;		НП
	- зажим рядом с сетевыми контактными зажимами	Требования выполнены	С
(7.2.7)	Защита от коррозии деталей заземляющего зажима в приборах, кроме обычных	Требования выполнены	С
(7.2.8)	Винт или другая деталь контактного зажима должна быть выполнена из латуни или другого нержавеющей металла или из материала с нержавеющей поверхностью, а ее контактные поверхности должны быть зачищены до металлического блеска	Требования выполнены	С
(7.2.10)	Двойная или усиленная изоляция заземляющего зажима в светильниках II класса		НП
(7.2.11)	Желто-зеленый цвет провода	Требования выполнены	С
3.9	Контактные зажимы		

ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 (ГОСТ IEC 60598-1-2013)

Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
3.9 (14)	Винтовые контактные зажимы		
(14.3.3)	Присоединение медных жил гибкого провода сечением до 2,5 мм ²		НП
(14.4.1)	Для торцевых зажимов расстояние между прижимным винтом и концом жилы провода не менее указанного в таблице (см. рис.12)		НП
(14.4.2)	Отсутствие одиночного проводника многопроволочной жилы вне промежутка между прижимающими и удерживающими деталями		НП
(14.4.3)	Присоединение жил проводов без специальной подготовки		НП
(14.4.4)	Контактные зажимы должны иметь достаточную механическую прочность. Прижимные винты и гайки должны иметь метрическую резьбу. Контактные зажимы, предназначенные для внешних проводов, недопустимо использовать для присоединения любых других компонентов		НП
	Винты недопустимо изготавливать из мягких металлов или материалов, подверженных текучести, например цинка или алюминия.		НП
(14.4.5)	Защита от коррозии		НП
(14.4.6)	Крепление зажимов в светильнике (проверка 5-кратным затягиванием и ослаблением провода в зажиме)		НП
(14.4.7)	Контактные зажимы должны зажимать жилу провода между металлическими поверхностями.		НП
	Защита от саморазвинчивания в зажимах для кабельных наконечников		НП
	Закругленное дно колпачкового зажима.		НП
(14.4.8)	Отсутствие повреждений жилы в зажимах (проверка однократным затягиванием и ослаблением)		НП
3.9(15)	Безвинтовые контактные зажимы и соединения		
(15.3.1)	Материал деталей контактных зажимов:		
	- медь и ее сплавы;		НП
	- другие металлы, имеющие механические свойства и коррозионную стойкость не хуже, чем у вышеуказанных материалов.	Требования выполнены	С
(15.3.2)	Конструкция зажимов или соединений должна обеспечивать зажим жилы провода с достаточным контактным давлением без существенных ее повреждений	Требования выполнены	С
(15.3.3)	Конструкция контактных зажимов должна ограничивать введение провода вглубь зажима	Требования выполнены	С
(15.3.4)	Контактные зажимы, кроме предназначенных для присоединения специально подготовленных проводов, должны обеспечивать присоединение проводов без специальной подготовки		НП
(15.3.5)	Конструкция электрических соединений должна препятствовать передаче контактного давления, обеспечивающего хорошую электропроводность, через изоляционные материалы, кроме керамики, чистой слюды и подобных им материалов	Требования выполнены	С
(15.3.6)	Способ присоединения провода к разъемным зажимам пружинного типа должен быть наглядным и простым.	Требования выполнены	С
(15.3.7)	Контактные зажимы пружинного типа, предназначенные для присоединения нескольких проводов, должны обеспечивать независимое присоединение каждого провода.	Требования выполнены	С
(15.3.8)	Контактные зажимы необходимо крепить непосредственно на светильнике или через клеммные колодки, или другим способом. Крепление зажимов не должно ослабевать при присоединении и отсоединении проводов		НП
(15.5.1)	Контактные зажимы и соединения должны иметь соответствующую механическую прочность	Требования выполнены	С

ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 (ГОСТ IEC 60598-1-2013)			
Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
(15.5.1.1.1)	Испытание безвинтовых контактных зажимов пружинного типа К двум из четырех испытуемых контактных зажимов присоединяют провода наибольшего сечения, к двум другим - провода наименьшего сечения. Проводят пять циклов присоединения. После последнего присоединения каждый провод подвергают растяжению усилием 4 Н.	Требования выполнены	С
(15.5.1.1.2)	Штыревые и штепсельные соединения подвергают натяжению усилием 4 Н. В процессе испытания жила или оконцованный провод не должны выходить за пределы контактного зажима, и после испытания не должно быть повреждений контактного зажима, жилы.		НП
(15.5.1.2)	Механические испытания неразъемных соединений (проверка растягивающим усилием 20Н в течение 1 мин)	Требования выполнены	С
(15.6.1.1)	Проверка контактного сопротивления зажимов пружинного типа (пропускание через зажим испытательного тока в течение 1 с последующей проверкой падения напряжения на контакте (не должно быть более 15мВ))	Требования выполнены	С
(15.6.1.2)	Проверка контактного сопротивления штыревых или штепсельных соединений		НП
(15.6.2)	Испытание на нагревостойкость контактных зажимов и соединений (испытание 25 циклами нагрева при температуре 100°C в течение 30 мин и охлаждения до комнатной температуры с последующим измерением падения напряжения на контактном зажиме (не должно быть более 22,5 мВ))	Требования выполнены	С
3.10(5)	Внешние провода и провода внутреннего монтажа		
(5.2)	Присоединение к сети и другие внешние провода		
(5.2.1)	Способ присоединения к сети	Шнур питания	С
(5.2.2)	Тип присоединяемого шнура и его сечение	Требования выполнены	С
(5.2.3)	Способ крепления питающего шнура X, Y или Z	Тип Z	С
(5.2.5)	Крепление типа Z не должно быть винтовым	Требования выполнены	С
(5.2.6)	Кабельные вводы должны снабжаться трубками или оболочками для защиты жил кабеля или гибкого шнура от повреждения	Требования выполнены	С
(5.2.7)	Кабельные вводы из твердых материалов для внешних гибких кабелей или шнуров должны иметь скругленные гладкие кромки радиусом не менее 0,5 мм.	Требования выполнены	С
(5.2.8)	Втулки в отверстиях для ввода кабеля светильников из изоляционного материала с округленными краями (для регулируемых и переносных светильников II класса)		НП
(5.2.9)	Втулки с резьбой должны быть жестко закреплены	Требования выполнены	С
(5.2.10)	Наличие устройства крепления шнура.		
	Недопустимость завязывания шнура узлом внутри светильника.	Требования выполнены	С
	Устройство крепления шнура должно быть из изоляционного материала	Требования выполнены	С
(5.2.10.1)	Устройство крепления шнура по типу X:		
	- жесткое крепление хотя бы одной детали;		НП
	- устройства должны быть рассчитаны на питающие шнуры разных типов;		НП
	- устройства не должны повреждать питающий шнур и не должны повреждаться сами, когда их затягивают и ослабляют;		НП
	- устройства должны обеспечивать введение штатного питающего шнура с оболочкой, если она предусмотрена;		НП
	- питающий шнур не должен соприкасаться с металлическими зажимными винтами устройства крепления шнура;		НП
	- питающий шнур не должен крепиться металлическим винтом, который опирается непосредственно на кабель или шнур;		НП

ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 (ГОСТ IEC 60598-1-2013)

Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
	- замена питающего шнура должна производиться без применения специального инструмента.		НП
	Допускается использование лабиринта в качестве устройства крепления.		НП
(5.2.10.2)	Крепление шнура по типу Y и Z.		
(5.2.10.3)	Проверки устройства крепления шнура натяжением с силой 60 Н и приложением крутящего момента 0,15 Н·м.	Требования выполнены	С
	После испытаний смещение шнура не должно превышать 2 мм	Требования выполнены	С
(5.2.11)	Если внешняя проводка входит внутрь светильника, то она должна отвечать требованиям к проводам внутреннего монтажа	Требования выполнены	С
(5.2.12)	Контактные зажимы, обеспечивающие непрерывность сетевого кабеля в светильнике для шлейфового присоединения		НП
(5.2.13)	Соединения с облуженными жилами многожильных проводов		НП
(5.2.14)	Класс и степень защиты вилки, поставляемой со светильником.		НП
	Светильник класса защиты IP не должен иметь штепсельную вилку, предназначенную для соединения со штепсельной розеткой, соответствующей МЭК 60083.		НП
(5.2.16)	Встроенные вводные устройства (соответствие МЭК 320)		НП
(5.3)	Провода внутреннего монтажа		
(5.3.1)	Соответствие типа и сечения проводов внутреннего монтажа мощности светильника при нормальном использовании.	Требования выполнены	С
	Материал изоляции при этом выдерживает напряжение и температуру, которые возникают при подключении светильника к сети.	Требования выполнены	С
	Провода с желто-зеленой изоляцией только для заземления	Требования выполнены	С
(5.3.1.1)	Требования к проводке, непосредственно контактирующей со стационарной сетью, в случае, когда отключение питания производится внешними устройствами:	Требования выполнены	С
	При токах более 2 А и нормальных условиях эксплуатации:		
	- сечение проводника не менее 0,5 мм ² ;		НП
	- сечение сквозной проводки стационарных светильников не менее 1,5 мм ² ;		НП
	- толщина ПВХ или резиновой изоляции не менее 0,6 мм ² .		НП
	Для проводки, защищенной от механических воздействий, при токах менее 2 А и нормальных условиях эксплуатации		
	- сечение проводника не менее 0,4 мм ² ;	Требования выполнены	С
	- толщина ПВХ или резиновой изоляции не менее 0,5 мм.	Требования выполнены	С
	Дополнительная изоляция для защиты от механических воздействий:		
	- в отверстиях труб малого диаметра, через которые провода протягивают в процессе сборки;		НП
	- на металлических кромках в местах перегиба проводов при сборке		НП
(5.3.1.2)	Внутренняя проводка, присоединяемая к стационарной сети через встроенные устройства ограничения максимально потребляемого тока до 2 А:		
	- сечение проводов менее 0,4 мм ² , если максимальный ток в условиях нормальной эксплуатации, а также протекающий по проводнику ток в течение всей продолжительности отказа не приводят к перегреву изоляции;	Требования выполнены	С
	- толщина ПВХ или резиновой изоляции менее 0,5 мм при условии удовлетворения требованиям по напряжению испытания электрической прочности изоляции	Требования выполнены	С

ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 (ГОСТ IEC 60598-1-2013)

Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
(5.3.1.3)	Двойная или усиленная изоляция в светильниках II класса защиты с доступными металлическими частями в местах контактирования внутренней проводки с питающими проводами		НП
(5.3.1.4)	Использование неизолированной проводки только при условии гарантированного сохранения установленных в п.(11) путей утечки и воздушных зазоров		НП
(5.3.1.5)	Токоведущие части БСНН		НП
(5.3.1.6)	Применение изоляционных материалов, имеющих более высокую электрическую и механическую прочность, чем ПВХ или резина		НП
(5.3.2)	Провода внутреннего монтажа должны быть размещены или защищены так, чтобы исключалась возможность их повреждения острыми деталями. Провода не должны скручиваться более чем на 360° относительно своей продольной оси.	Требования выполнены	С
(5.3.3)	Изоляционные втулки в отверстиях в доступных металлических деталях приборов II класса, регулируемых и переносных светильников.		НП
	Наличие защитной оболочки на проводе		НП
(5.3.4)	Спаи и места соединений проводов	Требования выполнены	С
(5.3.5)	Выход проводов за пределы светильника более чем на 80мм		НП
(5.3.6)	Закрепление проводов в регулируемых светильниках		НП
(5.3.7)	Облуженные концы многожильных проводов не должны служить причиной ослабления зажимных соединений из-за переизбытка и текучести на холоде припоя	Требования выполнены	С
3.11(8)	Защита от поражения электрическим током		
(8.2.1)	Недоступность прикосновения к токоведущим частям, в т ч и в открытом для замены ламп и стартеров состоянии (тест испытательным пальцем с усилием 10Н)	Требования выполнены	С
	Защита во всех рабочих положениях и после снятия без инструмента съемных деталей.	Требования выполнены	С
	Применение лака, бумаги и т.п.	Требования выполнены	С
(8.2.2)	Защита переносных светильников при перемещении подвижных деталей		НП
(8.2.3)	В светильниках II класса:		
	1) металлические части светильников класса защиты II, отделенные от токоведущих частей только основной изоляцией, должны быть недоступны для прикосновения испытательным пальцем		НП
	2) использование стеклянных чаш в качестве дополнительной изоляции.		НП
	В светильниках I класса с байонетными патронами:		
	1) цоколь лампы должен быть недоступен для прикосновения испытательным пальцем;		НП
	2) заземление металлических патронов		НП
(8.2.4)	В переносных светильниках с несъемным шнуром питания:		
	- защита монтажной поверхности;		НП
	- закрытость клеммной колодки		НП
(8.2.6)	Крышки и другие детали, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, должны иметь достаточную механическую прочность и надежное крепление, которое не ослабляется при обслуживании светильника	Требования выполнены	С
(8.2.7)	Светильники с конденсатором >0,5мкФ (напряжение на зажимах ≤ 50В).	Требования выполнены	С
	Светильники с вилкой и конденсатором >0,1мкФ:		
	- напряжение на вилке ≤34В спустя 1с (для переносных светильников);		НП

ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 (ГОСТ IEC 60598-1-2013)

Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
	- напряжение на вилке ≤ 60 В спустя 5с (для других светильников).		НП
3.12(12)	Испытание на старение и тепловые испытания		
(12.3)	Испытание на старение		
(12.3.1)- (12.3.2)	Отсутствие повреждений деталей, снижающих безопасность светильника; термопластичные резьбовые патроны не должны быть деформированы; различимость маркировки после испытаний в течение 168ч при $t=50^{\circ}\text{C}$: - Упит, обеспечивающее $1,05P_{\text{ном}}$ для ламп накаливания – Упит= $1,1U_{\text{ном}}$ для трубчатых люминисцентных и других разрядных ламп	Упит = 264 В Повреждения отсутствуют	С
(12.4)	Тепловое испытание (в нормальном рабочем режиме)		
(12.4.1)- (12.4.2)	Температура деталей светильника после достижения установившегося теплового режима испытания не должна превышать более чем на 5°C (при $t=25^{\circ}\text{C}$ Упит, обеспечивающем $1,05P_{\text{ном}}$ для ламп накаливания; Упит= $1,06U_{\text{ном}}$ для светильников с трубчатыми люминисцентными и другими разрядными лампами; Упит= $1,06U_{\text{ном}}$ для светильников с электродвигателями):	Упит = 264 В	С
	- изоляция проводов внутреннего монтажа, не подвергающихся механической нагрузке - 105°C	48°C	С
	- монтажная поверхность из нормально-воспламеняемого материала - 90°C	25°C	С
(12.5)	Тепловое испытание (в аномальном режиме)		
(12.5.1)	Температура деталей светильника после достижения установившегося теплового режима (испытания при $U=1,1U_{\text{ном}}$, $t=25^{\circ}\text{C}$) должна быть не более указанной в таб. 12.3 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 в случаях(см. Прил.С):	Упит = 264 В Редкая нештатная работа электрической схемы	С
	- монтажная поверхность из нормально-воспламеняемого материала - 90°C	25°C	С
(12.6)	Тепловое испытание (при условии неисправности УУЛ) Испытания проводят только на светильниках, предназначенных для установки на поверхностях из нормально воспламеняемых материалов и содержащих УУЛ, которые не соответствуют требованиям к расстояниям по 4.16.1 или не имеют тепловой защиты в соответствии с 4.16.2. Требования данного подраздела не распространяются на электронные УУЛ и небольшие катушки (обмотки), которые могут быть составной частью этих устройств		НП
(12.6.1)	Испытание светильников без устройств тепловой защиты		НП
	Испытание светильника с разрядными лампами в аномальном режиме при $U=1,1U_{\text{ном}}$ и $t=25^{\circ}\text{C}$.		НП
	Температура опорной поверхности не должна быть более 130°C .		НП
	На графике экстраполированная прямая не должна достигать при температуре обмотки ПРА ниже 350°C температуры опорной поверхности светильника 180°C		НП
(12.6.2)	Испытание светильников с тепловой защитой ПРА с объявленной температурой, маркированных значением выше 130°C .		НП
	Испытание светильника с разрядными лампами в аномальном режиме при $U=1,1U_{\text{ном}}$, $t=25^{\circ}\text{C}$ и медленном увеличении тока через обмотки до срабатывания устройства тепловой защиты.		НП
	В процессе испытаний температура монтажной поверхности не должна превышать 135°C .		НП
	После испытаний температура монтажной поверхности не должна превышать 180° для одноразовых и ручных размыкателей и 130°C для автоматических размыкателей		НП
(12.7)	Тепловое испытание термопластичных светильников при аварийных условиях работы УУЛ		НП

ГОСТ ИЕС 60598-2-3-2012 (ГОСТ ИЕС 60598-1-2013)			
Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
3.13(9)	Защита от попадания пыли, твердых частиц и влаги		
(9.2)	Оболочка светильника должна обеспечивать защиту от проникновения пыли, твердых частиц и влаги в соответствии с классификацией светильника по степени защиты, маркируемой на нем.	Требования выполнены	С
(9.2.1)	Отсутствие оседания пыли внутри пылезащищенного светильника, снижающего эффективность изоляции (первая цифра 5 в обозначении степени защиты IP) в результате испытания в пылевой камере согласно требованиям настоящего пункта		НП
(9.2.2)	Проверку пыленепроницаемых (первая цифра 6 в обозначении степени защиты IP) светильников проводят в соответствии с (9.2.1)	Требования выполнены	С
(9.2.6)	Проверку струезащищенных (вторая цифра 5 в обозначении степени защиты IP) светильников проводят сразу после выключения светильника путем воздействия в течение 15 мин струей воды со всех направлений из шланга. Давление воды в насадке 30 кН/м ² .	Требования выполнены	С
(9.3)	Испытание на влагостойкость (при t=20÷30°C, φ=91÷95% в течение 48ч с последующей проверкой по разд. 1.14(10))	Требования выполнены	С
3.14 (10)	Сопrotивление и электрическая прочность изоляции		
(10.2.1)	Сопrotивление изоляции – измерение с помощью приложения постоянного тока напряжением 500В в соответствии с табл. 10.1 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011:	Требования выполнены	С
	- между токоведущими частями (кроме БСНН) и монтажной поверхностью, покрытой фольгой – не менее 2 МОм	Более 10 МОм	С
	- между токоведущими частями (кроме БСНН) и металлическими частями светильника (детали корпуса) – не менее 2 МОм	Более 10 МОм	С
	- для изолирующих втулок – не менее 2 МОм.	Более 10 МОм	С
(10.2.2)	Прочность изоляции – приложение испытательного напряжения в течении 1 минуты в соответствии с табл. 10.2 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011:	Требования выполнены	С
	- между токоведущими частями (кроме БСНН) и монтажной поверхностью, покрытой фольгой	Уисп = 1460В Пробоя нет	С
	- между токоведущими частями (кроме БСНН) и металлическими частями светильника (детали корпуса)	Уисп = 1460В Пробоя нет	С
	- для изолирующих втулок.	Уисп = 1460В Пробоя нет	С
(10.3)	Ток прикосновения при нормальной работе светильника в соответствии с Табл. 10.3	Требования выполнены Менее 3,5 мА	С
3.15 (13)	Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда		
(13.1)	Требования для печатных плат в соответствии с МЭК 60249 (испытания пяти образцов вертикальным пламенем газовой горелки)	Требования выполнены	С
(13.2.1)	Проверка теплостойкости давлением шарика с силой 20Н. Диаметр отпечатка шарика должен быть не более 2мм:		
	- при температуре 75°C	0,4 мм	С
	- при температуре 125°C	0,9 мм	С
(13.3.1)	Проверка огнестойкости игольчатым пламенем	Не горит	С
(13.3.2)	Проверка огнестойкости проволоочной петель при t=650°C	Не горит	С
3.15(13.4)	Проверка устойчивости к токам поверхностного разряда (при напряжении 175 В на платиновых электродах и падении 50 капель раствора А по МЭК 60112) Образец должен выдержать без повреждения падение 50 капель раствора при испытательном напряжении РТ1, равном 175.	Требования выполнены Выдержал Ток менее 0,5 А Возгорания нет	С

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ГОСТ ИЕС 62471-2013
Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем.

ГОСТ ИЕС 62471-2013			
Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
4.3	Пределы опасного облучения		
4.3.1	Предел опасного актиничного УФ облучения для кожи и глаз Пределы облучения УФ излучением, падающим на незащищенную кожу или глаза, определяют в пределах любого 8 часового периода. Непрерывное облучение более 8 ч в сутки не рассматривают. Предел облучения для эффективной энергетической экспозиции составляет 30 Дж·м ⁻² . Для защиты глаз и кожи от повреждения облучением УФ излучением, создаваемого широкополосным источником, эффективная суммарная спектральная энергетическая освещенность источника света не должна превышать уровней: $E_s \cdot t \leq 30 \text{ Дж} \cdot \text{м}^{-2}$, где t – время воздействия в соответствии с группой риска, сек.	Требования Выполнены (см. Таблицу 1 и Таблицу 3 Приложения)	С
4.3.2	Предел облучения для глаз от ближнего опасного УФ Для спектральной области от 315 до 400 нм (УФ-А) полное облучение для глаз должно быть не более 10000 Вт·м ⁻² при времени облучения менее 1000 с. При облучении более 1000 с. энергетическая освещенность УФ-А для незащищенного глаза E_{UVA} не более 10 Вт·м ⁻² . Опасная для глаз доза ближнего УФ излучения от источника света не должна превышать уровней: $E_{UVA} \cdot t \leq 10000 \text{ Дж} \cdot \text{м}^{-2}$, где t – время воздействия в соответствии с группой риска, сек.	Требования выполнены (см. Таблицу 1 и Таблицу 3 Приложения)	С
4.3.3	Предел облучения сетчатки опасным синим светом Для защиты сетчатки от фотохимического повреждения постоянным облучением синим светом суммарная спектральная энергетическая яркость источника света, оцененная по функции опасности от синего света, должна быть не более: $L_B \cdot t \leq 10^6 \text{ Дж} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{ср}^{-1}$, где t – время воздействия в соответствии с группой риска, сек.	Требования выполнены (см. Таблицу 2 и Таблицу 3 Приложения)	С
4.3.4	Предел облучения сетчатки опасным синим светом - небольшой источник Для источников света с углом менее 0,011 спектральная энергетическая освещенность глаза E_λ взвешенная по функции опасного синего света, не должна превышать уровней: $E_B \cdot t \leq 100$ Дж·м ⁻² , где t – время воздействия в соответствии с группой риска, сек.	Требования выполнены (см. Таблицу 1 и Таблицу 3 Приложения)	С
4.3.5	Предел опасного теплового облучения для сетчатки Для защиты сетчатки от теплового повреждения суммарную спектральную энергетическую яркость источника L_λ , Вт·м ⁻² ср ⁻¹ нм ⁻¹ , определяют по взвешенной функции опасности от ожога, взвешенная энергетическая яркость опасности ожога не должна превышать уровней: $L_R \leq \frac{50000}{\alpha t^{0,25}}, \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{ср}^{-1}$, где t – время воздействия в соответствии с группой риска, сек. α – угловой размер источника(ограничивающее отверстие), рад.	Требования выполнены (см. Таблицу 2 и Таблицу 3 Приложения)	С

Раздел	Требования/Испытания	Результаты/ Замечания	Обозначение результата испытаний
4.3.6	Предел опасного теплового облучения для сетчатки – слабый визуальный стимул Для ИК тепловой лампы или любого источника с ближним ИК излучением, у которого слабый визуальный стимул недостаточен для возникновения неприятного ощущения ближним ИК (от 780 нм до 1400 нм) излучением, энергетическая яркость при рассматривании более 10 с должна быть ограничена до: $L_{IR} \leq \frac{6000}{\alpha} \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{ср}^{-1}$ Слабым визуальным стимулом считают такой стимул, при котором максимальная яркость, усредненная на кольцевом поле обзора с углом 0,011 радиан, менее 10 кд·м ⁻²	Требования выполнены (см. Таблицу 2 и Таблицу 3 Приложения)	С
4.3.7	Пределы облучения опасным для глаз инфракрасным излучением Во избежание теплового повреждения роговицы и возможных замедленных воздействий на хрусталики глаз (катарактогенезис) облучение глаза ИК излучением в диапазоне длин волн от 780 до 3000 нм не должно превышать: $E_{IR} \leq 18000t^{0,75} \text{ Вт} \cdot \text{м}^{-2},$ где t – время воздействия в соответствии с группой риска, сек.	Требования выполнены (см. Таблицу 1 и Таблицу 3 Приложения)	С
4.3.8	Предел опасности теплового облучения для кожи Видимое и ИК облучение (от 380 до 3000 нм) кожи должно быть ограничено значением: $E_H \cdot t \leq 20000t^{0,25} \text{ Дж} \cdot \text{м}^{-2},$ где t – время воздействия излучения, менее 10 сек.	Требования выполнены (см. Таблицу 1 и Таблицу 3 Приложения)	С

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1.

Суммирование пределов энергетической освещенности при облучении поверхности кожи или роговицы

Наименование опасности	Диапазон длин волн, нм	Продолжительность облучения t, с	Ограничивающее отверстие, радиан (градус)	Предел энергетической освещенности Вт·м ⁻²
Активный УФ для кожи и глаз	200-400	Менее 30000	1,4(80)	30/t
УФ-А для глаз	315-400	Не более 1000	1,4(80)	10000/t
		Более 1000	1,4(80)	10
Небольшой источник синего света	300-700	Не более 100	Менее 0,011	100/t
		Более 100	Менее 0,011	1,0
ИК для глаз	780-3000	Не более 1000	1,4(80)	18000/t ^{0.75}
		Более 1000	1,4(80)	100
Тепловая для кожи	380-3000	Менее 10	2π стерадиан	20000/t ^{0.75}

Таблица 2.

Суммирование пределов энергетической яркости при облучении сетчатки

Наименование опасности	Диапазон длин волн, нм	Продолжительность облучения t, с	Ограничивающее отверстие, радиан (градус)	Предел энергетической яркости Вт·м ⁻² ср ⁻¹
Синий свет	300-700	0,25-10	0,011√(t/10)	10 ⁶ /t
		10-100	0,011	10 ⁶ /t
		100-10000	0,0011√t	10 ⁶ /t
		Не менее 10000	0,1	100
Тепловая для сетчатки	380-1400	Менее 0,25	0,0017	50000/(αt ^{0.25})
		0,25-10	0,011√(t/10)	50000/(αt ^{0.25})
Тепловая для сетчатки (слабый визуальный стимул)	780-1400	Более 10	0,011	6000/α

Таблица 3. Пределы облучения для групп риска ламп с непрерывной волной

Риск	Спектр действия	Единицы измерения	Пределы облучения				Фактическое значение	Классификация по группам риска
			Без риска	Малый риск	Средний риск	Большой риск		
Актиничный УФ	$S_{UV}(\lambda)$, 200-400 нм	Вт·м ⁻²	Пределы не превышены	0,001	0,003	0,03	0,0000001	Без риска
Ближний УФ	315-400 нм	Вт·м ⁻²		10	33	100	0,0019	Без риска
Синий свет	$B(\lambda)$, 300-700 нм	Вт·м ⁻² ср ⁻¹		100	10000	4000000	32,66	Без риска
Синий свет, небольшой источник	$B(\lambda)$, 300-700 нм	Вт·м ⁻²		1	1	400	0,1241	Без риска
Тепловая для сетчатки	$R(\lambda)$, 380-1400 нм	Вт·м ⁻² ср ⁻¹		28000/α	28000/α	71000/α	2868,30/α	Без риска
Тепловая для сетчатки, слабый визуальный стимул	$R(\lambda)$, 780-1400 нм	Вт·м ⁻² ср ⁻¹		6000/α	6000/α	6000/α	0,42/α	Без риска
ИК излучение для глаз	780-3000 нм	Вт·м ⁻²		100	570	3200	0,54	Без риска
Тепловая для кожи	380-3000 нм	Вт·м ⁻²		3357	3357	3357	31,09	Без риска

Результаты испытаний ГОСТ ИЕС 62493-2014

Плотность тока в полосе от 20 кГц до 10 МГц (пиковый детектор)

Измерительное расстояние 50 см

№ измерения	Частота, кГц	Измеренные значения напряжения, В	Плотность тока, мА/м ²	Основные ограничения (BR)	Парциальные значения плотности тока
1	20,00	0,00	0,01	40,00	0,00007
2	12,55	0,86	1,79	25,10	0,03426
3	150,00	0,51	1,06	300,00	0,00170
4	10000,00	0,70	1,46	20000,00	0,00004
Суммарная плотность наведенного тока					0,00180

Измерение напряженности электромагнитного поля ИРП в полосе частот 30- 300 МГц

№ измерения	Частота, МГц	Измеренные значения напряженности поля радиопомех, дБмкВ/м					Среднее арифметическое значение, дБмкВ/м	Среднее квадратическое отклонение, дБ	Статистическое значение радиопомех, дБмкВ/м	Допустимые значения радиопомех, дБмкВ/м
		Порядковый номер измерения								
		№1	№2	№3	№4	№5				
		U max	U max	U max	U max	U max				
1	30,00	16,1	15,7	13,4	14,3	16,1	15,1	1,71	17,7	50,0
2	49,97	18,4	15,6	17,7	15,6	16,2	16,7	1,78	19,4	50,0
3	75,68	18,0	17,1	15,0	16,0	15,6	16,4	1,68	18,9	50,0
4	104,01	17,7	15,9	15,8	16,0	12,3	15,5	2,79	19,8	50,0
5	112,00	16,2	14,3	15,3	13,5	13,0	14,4	1,85	17,2	50,0
6	117,75	16,1	13,9	14,1	15,1	14,4	14,7	1,27	16,6	50,0
7	129,61	17,8	16,4	15,1	15,5	13,2	15,6	2,38	19,2	50,0
8	153,56	16,9	16,5	16,9	14,6	10,3	15,1	4,02	21,2	50,0
9	176,22	18,5	16,4	17,7	18,1	13,4	16,8	2,90	21,2	50,0
10	190,22	15,7	13,1	14,9	14,0	12,1	14,0	2,04	17,1	50,0
11	197,19	17,6	15,2	16,2	15,9	14,6	15,9	1,63	18,4	50,0
12	221,07	15,8	14,3	15,3	13,1	11,0	13,9	2,76	18,1	50,0
13	222,52	15,8	13,4	14,7	12,8	9,1	13,2	3,64	18,7	50,0
14	230,00	18,5	15,6	16,8	18,0	12,5	16,3	3,42	21,5	50,0
15	230,77	18,0	16,0	15,9	15,5	14,0	15,9	2,01	18,9	57,0
16	238,19	16,1	14,7	15,0	15,7	9,9	14,3	3,55	19,7	57,0
17	300,00	17,3	15,4	15,2	17,1	15,3	16,1	1,46	18,3	57,0

Испытания провел:

Инженер-испытатель I категории



Д.И. Володько

Протокол подготовил:



Специалист ИЛ

А.Ю. Курячев

Протокол проверил:

Руководитель отдела испытаний НВО



С.Н. Абрамова

Конец протокола испытаний.